

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
Општинска управа Лајковац
Број: 404-145/IV-18
Број ЈН: 68/18
Датум: 22.05.2018. године

Општина Лајковац - Општинска управа Омладински трг бр 1 14224 Лајковац
Тел: 014/3431-108, факс 014/3433-332

Питања и одговори везани за конкурсну документацију за **ЈНМВ бр 68/18 Прикључак фекалне канализације Словца на ППОВ Словац**

ПИТАЊЕ:

Конкурсном документацијом за ЈН бр 68/18- **Прикључак фекалне канализације Словца на ППОВ Словац** у делу Техничке спецификације са структуром понуђене цене тачком VI.6. предвиђени су следећи радови:

„Na mestu prolaza fekalne kanalizacije ispod pruge, deonica od RS 3 - RS4 ,izvršiti podbušivanje sa ugradnjom zaštitnih čeličnih cevi Ø 400, δ =10 mm, antikoroziorno zaštićenih . Cenom su obuhvaćeni svi radovi na podbušivanju/ugradnja cevi, montaža radne cevi Ø 250 , na klizačima i betoniranje prostora između radne i zaštitne cevi , konzistentnom betonskom masom“ у дужини од 27.25 м.

Питање бр.1. С обзиром да смо извршили увид у пројектну документацију и заједно са представницима Наручиоца обишли место извођења будућих радова сагледали смо да је технички мање захтевно да се део који се подбушује смањи са дужине од 27,25м на 19,00м из разлога што је пројектант превидео да је према условима Ј.П. Железнице Србије довољно да се 19м подбушује а да се остатак цевовода може поставити класичним ровополагачким системом.

Да ли Наручилац може да исправи Техничку спецификацију и у предметном делу смањи подбушивање са уградњом заштитних челичних цеви Ø 400, δ =10 mm, са 27,25м на 19м?

ОДГОВОР:

Поштовани,

- 1. Наручилац ће извршити прву измену конкурсне документације и у предметном делу смањити подбушивање са уградњом заштитних челичних цеви Ø 400, δ =10 mm, са 27,25м на 20,00м и продужити рок за подношење понуда за јавну набавку отвореног поступка бр 68/18.**

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку отвореног поступка бр **68/18 Прикључак фекалне канализације Словца на ППОВ Словац**

Датум: 22.05.2018 године