

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
Одељење за урбанистичке послове и
просторно планирање
Број: ROP-LAJ-38505-LOC-1/2018
Датум: 25.01.2019. године
Л а ј к о в а ц

Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање Општинске управе Општине Лајковац, решавајући по захтеву „ТОР DEISA“ Д.О.О., ул. Краља Петра бр. 58/6 Београд, за издавање локацијских услова, за изградњу **Подземног резервоара**, на основу члана 8. става 2. и члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017) и члана 146. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016), доноси:

З А К Л Ј У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ, захтев „ТОР DEISA“ Д.О.О., ул. Краља Петра бр. 58/6 Београд, Матични број: 20890223, ПИБ: 107885504, број ROP-LAJ-38505-LOC-1/2018 од 28.12.2018. године, за издавање локацијских услова, за изградњу **Подземног резервоара** на кат. парц. бр. 2471/8 КО Лајковац као непотпун.

О б р а з л о ж е њ е

„ТОР DEISA“ Д.О.О., Београд поднела је захтев овом одељењу за издавање локацијских услова за **изградњу Подземног резервоара**, на кат. парц.бр. 2471/8 КО Лајковац, а који се води под бројем ROP-LAJ-38505-LOC-1/2018 од 28.12.2018. године.

Уз захтев инвеститор је овом Одељењу доставио следећу документацију:

- Идејно решење;
- Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање локацијских услова;
- Доказ о уплати административне таксе за издавање локацијских услова;
- Пуномоћје.

У складу са чланом 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), ово одељење је прибавило следеће услове од ималаца јавних овлашћења:

1. Обавештење о недостацима у садржини идејног решења МУП, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Ваљевоу, Одсека за превентивну заштиту број 09/10/2 број 217-354/19-1 од 10.01.2019. године.
2. Услови ЈВП „Србијаводе“ - ВПЦ „Сава-Дунав“, Нови Београд, број 98/3 од 18.01.2019. године

који чине саставни део овог закључка.

У обавештењу добијеном од стране МУП, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Ваљевоу, Одсека за превентивну заштиту број 09/10/2 број 217-354/19-1

од 10.01.2019. године, наведено је да због недостатака у идејном решењу не могу да се издају УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА:

1. Из достављеног идејног решења није могуће утврдити да ли ће се у оквиру КП 2471/8 К.О. Лајковац, вршити држање или складиштење запаљивих и горивих течности (у зависности од количине), како би се на основу тога утврдила потреба за прибављањем услова за безбедно постављање.
2. У текстуалном делу идејног решења нису дефинисане карактеристике (физичко хемијске особине) опасних материја, на основу којих се утврђује класа опасности.
3. Потребно је израдити анализу о зонама опасности и одређивање ових зона на местима која су угрожена од настанка експлозивних смеша запаљивих гасова и пара, у складу са прописима и стандардима којима је уређена област зона, а који је примерен технолошком процесу који се одвија.
4. У текстуалном и графичком делу идејног решења нису дефинисана безбедоносна растојања, како би се утврдила испуњеност прописаних услова.

Посебно је истакнуто да се не може утврдити потреба за прибављањем услова за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија за изградњу подземног резервоара за технолошке течности са дуплим плаштом на к.п. 2471/8 К.О. Лајковац, нити се ови услови (ако је потребно) могу издати док се не отклоне недостаци наведени у овом обавештењу, сходно одредбама чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима и одредбама чл. 16 став 1 Уредбе о локацијским условима.

На основу свега горе наведеног ово одељење је донело закључак као у диспозитиву.

Инвеститор може једном поднети усаглашен захтев уз достављање Идејног решења са отклоњеним недостацима у року од 30 дана од дана објављивања закључка без обавезе плаћања административних такси.

Саставни део овог Закључка :

1. Обавештење о недостацима у садржини идејног решења МУП, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Ваљеву, Одсека за превентивну заштиту број 09/10/2 број 217-354/19-1 од 10.01.2019. године.
2. Услови ЈВП „Србијаводе“ - ВПЦ „Сава-Дунав“, Нови Београд, број 98/3 од 18.01.2019. године

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Закључка може се уложити приговор, Општинском већу Општине Лајковац, преко овог одељења у року од три дана од дана достављања.

Закључак доставити:

- подносиоцу захтева., и
- а р х и в и.

СТР.САРАДНИК
Александар Сариф, ел.инж.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Бојана Бојичић, д.пр.планер