

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ  
Одељење за урбанистичке послове  
и просторно планирање  
Број: ROP-LAJ-11097-LOCH-2/2019  
Датум: 02.07.2019. године  
Л а ј к о в а ц

Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање Општинске управе Општине Лајковац, решавајући по захтеву инвеститора **Радичевић Горана** [REDACTED], за издавање локацијских услова, за изградњу угоститељског објекта објекта, на основу члана 8. става 2. и члана 12. става 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) и члана 146. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС", број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), доноси:

### З А К Л Ј У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ, захтев **Радичевић Горана** [REDACTED], број ROP-LAJ-11097-LOCH-2/2019 од 05.06.2019. године, за издавање локацијских услова, за изградњу угоститељског објекта на кат. парц. бр. 1623/4 КО Лајковац као непотпун.

### О б р а з л о ж е њ е

Радичевић Горан поднео је овом одељењу захтев за издавање локацијских услова за изградњу угоститељског објекта на кат. парц. бр. 1623/4 КО Лајковац, а који се води под бројем ROP-LAJ-11097-LOCH-2/2019 од 05.06.2019. године.

Уз захтев инвеститор је овом Одељењу доставио следећу документацију:

- Идејно решење;
- Доказ о уплати таксе за ЦЕОП у износу од 2.000,00 динара;
- Доказ о уплати републичке таксе за подношење захтева у износу од 310,00 динара;
- Доказ о уплати републичке таксе за издавање локацијских услова у износу од 3.640,00 динара;
- Катастарско-топографски план;
- Пуномоћје.

У складу са чланом 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), ово одељење је прибавило следеће услове од ималаца јавних овлашћења:

1. Обавештење о немогућности прикључења на ДСЕЕ – негативни услови за пројектовање и прикључење, због недостатака у Идејном решењу, ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, број 8И.1.0.0-Д-09.13-191340-УПП-19 од 25.06.2019. године
2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 282503/2-2019 од 14.06.2019. године
3. Услови ЈП „Градска чистоћа“, Лајковац, број 2955 од 20.06.2019. године
4. Услови Одељења за санитарну инспекцију, Одсек за санитарни надзор Ваљево бр. 530-53-1064/2019-10 од 13.06.2019. године;
5. Услови МУП, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Ваљеву, Одсека за превентивну заштиту 09.9.1 број 217-8954/19 од 17.06.2019. године.

У обавештењу добијеном од стране ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, број 8И.1.0.0-Д-09.13-191340-УПП-19 од 25.06.2019. године, наведено је следеће:

- Идејним решењем број 8/2019 из априла 2019. године, предвиђена су три прикључка на електроенергетску мрежу, и то: пријемни део са апартманима, сала за госте и кухиња, а у подацима о објекту наведене су друге функционалне целине: ресторан, два апартмана и четири собе.
- Угоститељски објекат се не може прикључити на ДСЕЕ преко три мерна места у складу са важећом Законском регулативом, препорукама и правилницима за ову област, јер се ради о једном објекту који се може прикључити преко једног мерног уређаја.

На основу свега горе наведеног ово одељење је донело закључак као у диспозитиву.

**ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:** Против овог Закључка може се уложити приговор, Општинском већу Општине Лајковац, преко овог одељења у року од три дана од дана достављања.

Закључак доставити:

- подносиоцу захтева., и
- а р х и в и.

НАЧЕЛНИК ОПШИНСКЕ УПРАВЕ  
Живорад Бојичић, дипл. правник