

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
Општинска управа Лајковац
Број: 404-249/IV-19
Број ЈН: 97/19
Датум: 29.10.2019. године

Општина Лајковац - Општинска управа Омладински трг бр 1 14224 Лајковац
Тел: 014/3431-108, факс 014/3433-332

Питања и одговори везани за конкурсну документацију за **ЈН бр 97/19 Изградња котларнице базена**

ПИТАЊЕ:

1. А. КОТЛАРНИЦА

28 Испорука и монтажа запорног вентила са сигурносном функцијом димензија DN40 PN16, за монтажу на повратним сигурносним водовима сваког котла и заједничком сигурносном воду **тип DLV, произвођача "PNEUMATEX", или еквивалентно.**

29 Испорука и монтажа запорног вентила са сигурносном функцијом димензија DN32 PN16, за монтажу на повратним сигурносним водовима сваког котла и заједничком сигурносном воду **тип DLV, произвођача "PNEUMATEX", или еквивалентно**

У позицијама 28 и 29 наведен је тип вентила DLV произвођача Pneumatex, Вентили тип DLV се не производе у димензијама DN40 и DN32. Молимо Вас дефинишите који тип нудити и од ког произвођача?

ОДГОВОРИ:

Поштовани,

- 1. Наручилац ће извршити другу измену конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда.**

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку отвореног поступка бр **97/19 Изградња котларнице базена**

Датум: 29.10.2019. године