

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
Општинска управа Лајковац
Број: 404-175/IV-19
Број ЈН: 66/19
Датум: 02.10.2019. године

Општина Лајковац - Општинска управа Омладински трг бр 1 14224 Лајковац
Тел: 014/3431-108, факс 014/3433-332

Питања и одговори везани за конкурсну документацију за **ЈН бр 66/19 Изградња дела водоводне мреже у Јабучју**

ПИТАЊА:

1. Поштовани,

Сходно члану 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама, као заинтересовано лице, подносимо захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације у поступку јавне набавке радова 66/19, радови на "Изградњи дела водоводне мреже у Јабучју".
Да ли наручилац подразумева да заинтересована лица уз понуду, као њен саставни део треба да доставе поред атестне документације опреме и каталог опреме која се уграђује са обележеном опремом и њеним техничким карактеристикама?

2. У предмеру и предрачуна радова Монтерски радови позиција 5.67 Поклопац шахта бустер станице Набавка и уградња антивандал сензора на Ц.С. и резервоару Јабучје са повезивањем преко SCADE на постојећим поклопцима
Да ли се антивандал сензори уграђују испод или изнад поклопца, да ли треба да буду повезани телефонски? Ово појашњење је неопходно да би могли да понудимо адекватну цену јер у предрачуна нема објашњења.

ОДГОВОРИ:

Поштовани,

1. Из атестне документације види се опрема која се уграђује .
2. Антивандал сензор се уграђује испод поклопца и повезан је GPS системом са SCADOM

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку отвореног поступка бр **66/19 Изградња дела водоводне мреже у Јабучју**

Датум: 02.10.2019. године