

Бр. 1259
17. 03. 2020 год.
 ЛАЈКОВАЦ

ЗАПИСНИК

Дана 17. 03. 2020 у 9⁰⁰ часова извршена је провера притиска воде на следећим локацијама

	ЛОКАЦИЈА	ВОДА		ОЦЕНА ПРИТИСКА		
		Има	Нема	1	2	3
1	Зграда Општине Лајковац	Има			3	
2	Дом Здравља Лајковац	Има			3	
3	Ново гробље Лајковац	Има			3	

Подстанција Подсета притисак 4,2 бара

Дана 17. 03. 2020 у 12⁴⁰ часова извршена је провера притиска воде на следећим локацијама

	ЛОКАЦИЈА	ВОДА		ОЦЕНА ПРИТИСКА		
		Има	Нема	1	2	3
1	Зграда Општине Лајковац	Има			3	
2	Дом Здравља Лајковац	Има			3	
3	Ново гробље Лајковац	Има			3	

Подстанција Подсета притисак 4,1 бара

Напомена: Притисак: 1-слаб, 2-задовољавајућ, 3-Одличан

Инкасанти
 1) Милош П.
 2) Саша М.